

Attestation d'entretien chaudière GAZ

Adresse de l'installation 40 rue Louis Tix Local chau

IDENTIFICATION DE LA CHAUDIÈRE

Marque GN Type de gaz GN Modèle

Puissance 24 Date de mise en service 2002 Mode d'év

Caractère du brûleur à air soufflé (si applicable) Marque Date de mise en service

Date du dernier entretien (si possible) Date du dernier ramonage (si po

LISTE DES POINTS DE CONTRÔLES OBLIGATOIRES

Nettoyage du corps de chauffe, du brûleur, de la veilleuse et de l'extracteur (si présent)	☒	Vérification des dispositifs de sécurité de l'appareil	☒	Si VMC Gaz de la sécurité conduit de rac	
Vérification du circulateur (si incorporé dans l'appareil)	☒	Vérification de l'état, de la nature et de la géométrie du conduit de raccordement	☒	Si ballon à accumulation : vérification des anodes et des accessoires	☐
Vérification et réglage des organes de régulation (si incorporés dans l'appareil)	☒	Vérification des débits de gaz et réglage éventuel	☒	Si brûleur à air soufflé : Mesure température des fumées Mesure de la teneur en CO ₂ dans les fumées Mesure en teneur en O ₂ dans les fumées	☐ °C % %

ESTIMATION DU RENDEMENT

Rendement évalué % Rendement de référence % (sauf impossibilité liée aux caractéristiques technique de l'installation)

ESTIMATION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS en mg/kWh à 0% d'O₂

Émissions de NOx évaluées Émissions de NOx de référence

TENEUR EN CO AMBIANT

Valeur mesurée à proximité de l'appareil en fonctionnement pour chaudière non étanche uniquement

☒ < 20 ppm la situation est normale

☐ 20 ppm < valeur < 50 ppm il y a anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local

☐ > 50 ppm il y a un danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

Les conseils et recommandations de la présente attestation sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par l'entreprise ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone est constatée.

Le bon usage de la chaudière en place

- 1.1 veillez à ne pas surchauffer le local où est installée la chaudière
- 1.2 réglez la température minimale dont vous avez besoin
- 1.3 veillez à baisser le thermostat ou arrêtez votre chaudière lorsque vous aérez longuement le foyer
- 1.4 ne puisez de l'eau chaude que le temps nécessaire
- 1.5 favorisez plusieurs puisages courts plutôt qu'un long
- 1.6 ne bouchez pas les ventilations
- 1.7 remettez régulièrement de l'eau dans votre installation
- 1.8 ne mettez pas de caches, meubles, rideaux... devant les radiateurs.
- 1.9 ouvrez les robinets en période d'été

Les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de chauffage

- ☐ 2.1 posez un thermostat d'ambiance programmable
- ☐ 2.2 posez des robinets thermostatiques
- ☐ 2.3 ajoutez une régulation extérieure sur une petite chaudière
- ☐ 2.4 faites régulièrement déboucher et traiter votre installation
- ☐ 2.5 changez vos convecteurs monotubes par des panneaux basse température
- ☐ 2.6 isolez les tuyauteries (calorifugeage)
- ☐ 2.7 programmez le bouclage sanitaire
- ☐ 2.8 améliorez la performance de votre eau chaude sanitaire (ballon, redimensionnement...)

APPAREIL DE MESURE UTILISÉ

Marque Wohler Référence A450

CACHET DE L'ENTREPRISE

L'arrêté du 2/08/1977 modifié, impose la fourniture d'un certificat de conformité Modèle 4 lors du remplacement de la chaudière.

Nom de la personne ayant réalisé l'entretien TSS Signature [Signature]

Date : 04/12/23 Signature du mandataire : [Signature]

**CONFORT MAINTENANCE SERVICES**

Plomberie - Chauffage - Climatisation - VMC

16, rue Paule Raymond - 31200 TOULOUSE

05 34 30 12 12

contact@cmstoulouse.fr

RCS B 383 504 487 - APE 4322 B
N° T.V.A. Intracommunautaire : FR 62383504487

CLIENT (donneur d'ordre et/ou payeur)

NOM :

Adresse :

Code postal :

Localité :

Tél. :

E-mail :

☐ FACTURE DATE : 05/12/25

N° 22497

Heure d'arrivée :

Heure de départ :

SÉCURITÉFLUX FORCÉ ☐**VÉRIFICATION VENTILAT**

ABSENTE

HORS ÉTAT

BON ÉTAT

Haute

Basse

Lieu d'intervention :

CONSTAT :

Devis remplacement grilles de ventilation
et robinet gazinière.

	Quantité	Prix H.T.	Montant H
Déplacement intervention			
Main-d'œuvre			
Forfait entretien			
Renouvellement de contrat			

SOUS-TOTAL H.T.

Fournitures	Réf. pièces	Quantité	Prix H.T.	Montant H
Entretien chaudière gaz		1		
Tech CO Arbiok		1		

☐ Prise en échange sous contrat**TOTAL H.T.****T.V.A.****TOTAL T.T.C.**

Le mode de règlement Facture

☐ Chèque n°

banque

☐ Espèces :☐ Carte bancaire☐

Par sa signature le client donneur d'ordre atteste que si le taux de TVA est à 10 %, les travaux portent sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

Le client Date :

Signature (avec mention "Bon pour accord")
"Bon pour réception"

La société Date :

Le Responsable :

Signature :

Toute heure entamée est comptée pour entière. Toute marchandise reste notre propriété tant qu'elle n'est pas intégralement réglée (loi 80335 du 12 Mai 1990), DEVIS OBLIGATOIRE si le tant est supérieur à 152,45 €